

[illegible]

שניונים ותוספות			
מס.	מרות השניני	ביצע	תאריך
01.0	הוצאת חומר למכרז	עליר	02.04.2025
00.1	תכנון פורט	נואן	28.03.2025
00.0	תכנון ראשוני	אדם	16.03.2025
<input type="radio"/> עיון: <input checked="" type="radio"/> למכרז: <input type="radio"/> לאשרר: <input type="radio"/> עיון:			

מעוצה מקומית מסולה			הוכן עבור:
תכנית פרטים מיוחדים			שם גליון:
C-08-01			מס' גליון:
1:50			קנין:
24-042			מס' פרייקט:
t\Vermon-24\24-042\sh-24-042-101\sh-24-042-102.dwg			שם רובץ:
חתימה	תאריך	שם	
	16.03.2025	מאלק	תכנון
	28.03.2025	ענאן	שרטוט
	02.04.2025	איהרם	ביקור
	02.04.2025	מאלק	אישור

הערות :

- 1 סוג הבטון ב-30.
- 2 יש להוסיף לקונסטרוקטור לפחות לפני 48 שעות מזמן סגירת הטפסנות של העמודים והקירות לפיקוח עליון – אסור לצקת ללא קבלת אישור של הקונסטרוקטור.
- 3 רשתות הויזן יהיו מעובדים בקר ומרותכות במפעל, בקוטר בהתאם לתכנית.
- 4 אורך חפייה בין רשתות האורך הגדול בין (40 ס"מ, 50 קוטר).
- 5 אורך חפייה בין מוטות האורך הגדול בין (50 ס"מ, 50 קוטר).
- 6 עובי כיסוי הבטון לדיון 3 ס"מ.
- 7 פינות בטון גלוי יש לקטוס 1.5/1.5 ס"מ.
- 8 יציאת החקרה תבוצע אך ורק לאחר ביצוע כל ההכנות בחקרה (אינסטלציה, חשמל, מים, מיוזג אוויר וכו').
- 9 גובה יציאת מוצבים יהיה 20 ס"מ מעל מפלס פני קרקע מותכננים.
- 10 במקרה ומפעל הבטון רחוק משטח הבנייה וזמן אספקת הבטון עולה על 90 דקות, יש להוסיף לקונסטרוקטור לקבל הנחיות מתאימות עבור התוספים הנדרשים, אחרת לא צריך תוספים ספציפיים.
- 11 אין לצקת בטון אם הטמפרטורה בזמן היציקה ו-24 שעות שלאחריה נמוכה מ- 4 מעלות צ', ואין לצקת בטון אם הטמפרטורה בזמן היציקה ו-24 שעות שלאחריה עולה על 40 מעלות צ'.
- 12 חובה לבצע יבוציה לבטון בזמן היציקה, יש להשתמש בלפחות 2 ויברטורים ליציקה, אחד מגבה את השני במקרה של תקלה.
- 13 על הקבלן לעשות יציקה מושלמת ומסודרת עד שיעגי לפני בטון חלק וישר בהתאם להנחיות מפקח הצמוד.
- 14 יש לבצע אשפזה מלאה לבטון, 3 פעמים ביום למשך 7 ימים לאחר היציקה.
- 15 לפי ת"י 18, דרגת החשיפה בקירות ועמודים בקומת קרקע היא 3, סומך (שקיעה) 5, גודל גרגר מקסימלי 19 מ"מ
- 16 לפי ת"י 18, דרגת החשיפה בקירות ועמודים בקומות א' והלאה היא 2, סומך (שקיעה) 5, גודל גרגר מקסימלי 19 מ"מ
- 16 יש לבצע גזרות בטון בסף הדלתות לצורך ביצוע עבודות איטום.
- 17 יש לקרוא תכניות קונסטרוקציה ביחד עם תכניות אדריכלות.

